



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и
Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Предписание № 59/1/30

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 21
"Ласточка" с. Донская Балка

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

в лице законного представителя – заведующего Шелар С.Н.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Островерхова С.В. от 23.11.2020 г. № 59, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Старшим инспектором ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Солгаловым Дмитрием Вадимовичем

в период с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 08.12.2020 г. проведена плановая выездная проверка (дистанционно) в отношении объектов защиты - здание детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка, расположенных по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Донская Балка, площадь Стадиона, 5.

При проведении проверки присутствовали: Шелар Светлана Николаевна, заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	Для здания детского сада разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 2, пункты 460 - 462 раздела XVIII постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	08.12.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
2	На противопожарные двери, установить устройства для samozакрывания	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 (1) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	08.12.2021 г.	
3	В здании детского сада на дверях помещений производственного и складского назначения обеспечить наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 20 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	08.12.2021 г.	
4	Разработать и утвердить руководителем учреждения, график проведения повторного противопожарного инструктажа.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;	08.12.2021 г.	
5	Организовать прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 22 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;	08.12.2021 г.	
6	Ежеквартально осуществлять проверку огнетушителей, установленных в здании детского сада, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;	08.12.2021 г.	
7	Двери эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, оборудовать приспособлениями (запорами) обеспечивающими открывание указанных дверей изнутри без ключа	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 33, 35 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	08.12.2021 г.	
8	В здании детского сада обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 21 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	08.12.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год	Федерации»).		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы Солгалов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий . . . муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка, Шелар Светлана Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 08 » 12 2020 г.