



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
(по Петровскому городскому округу и
Грачевскому району)

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

ул. Трудовая №1, г. Светлоград, 356530
Телефон: (86547) 4-31-63, Факс: (86547) 4-31-63
E-mail: svetlograd77@bk.ru

11.12.2020 № 6-6-15-26

На № _____ от _____

Заведующему
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская
Балка

С.Н. Шелар

площадь Стадиона, 5,
с. Донская Балка, Петровский городской
округ, Ставропольский край

Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения

Уважаемая Светлана Николаевна!

08.12.2020 г. в 16 час. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки (дистанционно), на основании распоряжения № 59 от 23.11.2020 г., в отношении объектов защиты - здание детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка (далее - Учреждение), расположенных по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Донская Балка, площадь Стадиона, 5, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные нормативными документами в области пожарной безопасности, а именно:

1. Для здания детского сада не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима, а именно в инструкции не отражены вопросы подпунктов а,б,в,д,л пункта 461 Правил противопожарного режима (На момент проведения проверки была предоставлена инструкция старого образца). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 2, пункты 460 - 462 раздела XVIII постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. На противопожарных дверях, установленных в здании детского сада, в целях отделеции от смежных помещений иного класса функциональной пожарной опасности отсутствуют устройства для самозакрывания. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 (1) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

3. В здании детского сада на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 20 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О

«пожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

4. Заведующим учреждения не разработан и не утвержден, график проведения повторного противопожарного инструктажа. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

5. Заведующим учреждения не организовано прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 22 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

6. Не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, установленных в здании детского сада, в процессе которой проводят осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); надежность крепления на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

7. В здании детского сада на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, отсутствуют приспособления (запоры) обеспечивающие открывание указанных дверей изнутри без ключа. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 33, 35 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

8. В здании детского сада не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 21 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

11.12.2020 г. по результатам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в отношении виновного лица, было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения.

В соответствии с частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно статье 29.13 КоАП РФ должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие

анизации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

В ходе рассмотрения было установлено, что причиной нарушения требований пожарной безопасности послужило незнание требований пожарной безопасности и нормативных документов в той же области, а также из-за отсутствия финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности учреждения.

Обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны предусмотрена статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ,

ПРОШУ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление;
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать план устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, с указанием в плане планируемых мероприятий и ответственных лиц за данные мероприятия, которые будут проводиться для устранения выявленных нарушений;
4. Организовать и провести изучение нормативных документов в области пожарной безопасности, содержащих требования пожарной безопасности к объектам данной категории;
5. Принять меры по недопущению аналогичных нарушений впредь;
6. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по адресу: Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, в письменной форме с приложением документов, подтверждающих выполнение настоящего представления (приказы, акты, справки, ведомости, планы), в установленный законом месячный срок с момента получения настоящего представления.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы



Д.В. Солгалов