



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и
Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю

356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

№ 77

г. Светлоград

09.12.2020 г.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы
Солгалов Дмитрий Вадимович

руководствуясь ст.ст. 28.2, 28.3 КоАП РФ составил настоящий протокол в отношении
должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество: Шелар Светлана Николаевна
2. Дата рождения: 26.07.1970 3. Гражданство: Украина
4. Место рождения: г. Первомайск, Николаевской области, Украина
5. Место жительства: Петровский городской округ, с. Донская Балка, ул. Третьякова, д. 32
телефон: 8-962-742-87-11
6. Место работы, должность: МКДОУ детский сад № 21 «Ласточка», заведующий
телефон: +7 86547 6-04-81
7. Документ, удостоверяющий личность: ЕО 178946 выдан 06.09.1996 года
Первомайским ГО УМВД Украины в Николаевской области
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: Ранее за нарушения
требований пожарной безопасности к адм. ответственности не привлекалась

Обстоятельства совершения административного правонарушения:

08.12.2020 г. в 16 час. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки (дистанционно), на основании распоряжения № 59 от 23.11.2020 г., в отношении объектов защиты - здание детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка (далее - Учреждение), расположенных по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Донская Балка, площадь Стадиона, 5, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные нормативными документами в области пожарной безопасности, а именно:

1. Для здания детского сада не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима, а именно в инструкции не отражены вопросы подпунктов а,б,в,д,л пункта 461 Правил противопожарного режима (На момент проведения проверки была предоставлена инструкция старого образца). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 2, пункты 460 - 462 раздела XVIII постановления

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. На противопожарных дверях, установленных в здании детского сада, в целях отдаления от смежных помещений иного класса функциональной пожарной опасности отсутствуют устройства для самозакрывания. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 (1) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

3. В здании детского сада на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 20 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

4. Заведующим учреждения не разработан и не утвержден, график проведения повторного противопожарного инструктажа. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

5. Заведующим учреждения не организовано прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 22 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

6. Не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, установленных в здании детского сада, в процессе которой проводят осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); надежность крепления на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

7. В здании детского сада на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, отсутствуют приспособления (запоры) обеспечивающие открывание указанных дверей изнутри без ключа. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 33, 35 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

8. В здании детского сада не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной

обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 21 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

08.12.2020 г. в результате выявленного факта административного правонарушения, было вынесено извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которое было получено заведующим учреждения Шелар С.Н. лично 08.12.2020 г.

Для составления протокола об административном правонарушении заведующий учреждения Шелар С.Н. явилась, с её участием составлен настоящий протокол об административном правонарушении.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.



Заведующий учреждения Шелар С.Н. несет персональную ответственность за соблюдение и выполнение требований пожарной безопасности в помещениях здания и на территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка, расположенных по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Донская Балка, площадь Стадиона, 5.

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ определена ответственность, за нарушения требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 8.32, 11.16 и ч.ч. 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ.

Таким образом, заведующий учреждения Шелар С.Н. совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Заведующему учреждения Шелар С.Н. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.1, 25.5 КоАП РФ; ст.ст. 46, 51 Конституции РФ:

 (подпись)  (фамилия, инициалы)

При составлении протокола присутствовали: (заполняется в случае участия данных лиц)

Защитник: Не привлекался
(фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; документ, удостоверяющий полномочия; документ, удостоверяющий личность)

Защитнику разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.1, 25.5 КоАП РФ; ст.ст. 46, 51 Конституции РФ:

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Потерпевший: Не привлекался (отсутствует)
(фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; документ, удостоверяющий личность)

Потерпевшему разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.2, 25.5 КоАП РФ; ст.ст. 46, 51 Конституции РФ:

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Представитель потерпевшего: Не привлекался
(фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; документ, удостоверяющий полномочия; документ, удостоверяющий личность)

Представителю потерпевшего разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.1, 25.5 КоАП РФ; ст.ст.46, 51 Конституции РФ:

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Свидетели:

1. Не привлекались (отсутствуют)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)

2. Не привлекались (отсутствуют)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)

Свидетелям разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст.17.9, 25.6 КоАП РФ:

(подпись) (фамилия, инициалы) _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Поняты:

1. Не привлекались (отсутствуют)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)

2. Не привлекались (отсутствуют)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст.17.9, 25.7 КоАП РФ:

(подпись) (фамилия, инициалы) _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

С вышесказанными нарушениями согласен.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Сведения о заявлениях и ходатайствах от участвующих лиц: заявления и ходатайства от участвующих лиц не поступали.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: свидетели и потерпевшие отсутствуют, поняты для участия не привлекались.

К протоколу прилагаются: извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 08.12.2020 г.; протокол разъяснения прав от 09.12.2020 г.

С протоколом ознакомлен(а), замечания к протоколу:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись, печать)

Должностное лицо, составившее протокол:

Копию протокола получил(а):

09.12.2020
(дата, подпись)

(фамилия, инициалы)

Протокол и материалы будут переданы на рассмотрение: Старшему инспектору ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старшему лейтенанту внутренней службы Солгалову Д.В. по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, 1.

«09» 12 2020 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)